



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ Акционерное общество «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (АО «НПФ «ЦКБА») Регистрационный номер ОГН4.RU.1102. Юридический адрес: Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д.4, к.1, лит. "А", тел.: 8 (812) 611-10-00, факс: 8 (812) 458-7-222, e-mail: info@ckba.ru.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1102.В02880

П 04789

Срок действия с 08.02.2024 по 07.02.2027

ПРОДУКЦИЯ: Краны шаровые стальные торговой марки Балломакс, DN 10-300 PN до 10,0 МПа, изготавливаемые по ТУ 3742-007-59349790-2013 с изменением №9.

Серийный выпуск

Рабочая среда: неагрессивный природный газ (в соответствии с СТО Газпром 2-4.1-212-2008).

Температура рабочей среды: от минус 10°C до плюс 80°C, кратковременно до 100°C.

Устойчивость продукции к внешним воздействиям:

- сейсмостойкость: до 9 баллов (по шкале MSK- 64);
- климатические исполнения: УХЛ1 (по ГОСТ 15150-69);
- огнестойкое исполнение: да.

КОД ОК 034-2014: 28.14.13.131

КОД ТН ВЭД РФ:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО Газпром 2-4.1-212-2008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «БРОЕН» (ООО «БРОЕН»), ИНН 5070014895. Юридический адрес/фактический адрес: 140480, Московская обл., г. Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Николая Птицына, д. 42, телефон/факс: 8 (495) 228-11-50, e-mail: info@broen.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществу с ограниченной ответственностью «БРОЕН» (ООО «БРОЕН»), ИНН 5070014895. Юридический адрес/фактический адрес: 140480, Московская обл., г. Коломна, с. Нижнее Хорошово, ул. Николая Птицына, д. 42, телефон/факс: 8 (495) 228-11-50, e-mail: info@broen.ru.

НА ОСНОВАНИИ Акта о результатах анализа состояния производства № ЦКБА.073-21/8-АСП от 14.07.2021; Приложения №2 от 25.01.2024 к Акту о результатах анализа состояния производства ОС АО «НПФ «ЦКБА»; Протоколов испытаний № 434-2023 от 13.03.2023, № 435-2023 от 13.03.2023 в ИЦЭО ОАО «НПО ЦКТИ», (рег. № ОГН4.RU.2707); Протоколов испытаний №69/23 от 15.11.2023, № 68/23 от 15.11.2023 в АО «Газпром диагностика», (рег. № ОГН4.RU.2646). Акта экспертной группы по сертификации продукции № ЦКБА.073-24/9-АЭ от 07.02.2024 года. Решения о выдаче сертификата соответствия № ЦКБА.073-24/10-РВ от 08.02.2024.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1а.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Н.А. Соловатова

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.А. Мишин

инициалы, фамилия